

# Opinia rzeczoznawcy

255 34308 z dnia 12 marca 2009 r.

w celu  
**potwierdzenia** odporności na obciążenie wiatrem  
szelności na przenikanie wody  
opadowej  
przepuszczalności powietrza



Zleceńodawca **SCHÜCO International KG**  
Karolinenstraße 1-15  
33609 Bielefeld

**Podstawy**  
Normy:  
EN 1026 : 2000-06  
EN 1027 : 2000-06  
EN 12211 : 2000-06

Produkt Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz

Raport kontrolny 201 34308  
z 10 listopada 2008 r.

- SCHÜCO ADS 60
- SCHÜCO ADS 65
- SCHÜCO ADS 65 HD
- SCHÜCO ADS 70.HI
- SCHÜCO ADS 70 HD
- SCHÜCO ADS 75.SI
- SCHÜCO ADS 75 HD.HI
- SCHÜCO ADS 65 RL
- SCHÜCO ADS 65 HD RL
- SCHÜCO ADS 70 RL.HI
- SCHÜCO ADS 70 HD RL
- SCHÜCO ADS 75 RL.SI

Dokumentacja konstrukcyjna  
Załącznik 1, strona 1 do 2

Oznaczenie zlicowane

#### Zakres obowiązywania

Badanie odporności na obciążenie wiatrem, szelności na przenikanie wody opadowej oraz przepuszczalności powietrza nie jest podstawą do wydania opinii o dodatkowych właściwościach dotyczących eksploatacji i jakości.

Wymiary maks. (Sz x W) 1198 mm x 2557 mm

Opinia rzeczoznawcy traci ważność wraz z końcem ważności jednego z powyższych dokumentów (normy lub raportu kontrolnego).

Profil ramy oraz skrzydła z zespolonych profili

Materiał aluminiowych

Strona obciążana Strona otwarcia / Powierzchnia otwarcia według DIN 107

**Informacje dotyczące publikacji**  
Obowiązuje instrukcja ift „Informacje dotyczące użytkowania raportów kontrolnych ift”.

Okucia zgodnie z dokumentacją

Uszczelki zgodnie z dokumentacją

Próg zgodnie z dokumentacją

Wynik Odporność na obciążenie wiatrem – EN 12210

Strona tytułowa wraz z wykazem typów może służyć jako streszczenie.

**Klasa C2 \***

Wynik Szelność na przenikanie wody opadowej – EN 12208

#### Spis treści

Opinia rzeczoznawcy obejmuje 5 stron.

**Klasa 5A \***

Wynik Przepuszczalność

Strona tytułowa  
Wykaz typów

- Opinia rzeczoznawcy
- 1 Zlecenie
  - 2 Podstawy ekspertyzy
  - 3 Ekspertyza
  - 4 Wynik oraz podsumowanie

**Klasa 2 \***

\*) na podstawie raportu kontrolnego 201 34308 z 10 listopada 2008 r. oraz danych dodatkowych.

Załącznik 1, (2 strony)

ift Rosenheim  
12 marca 2009 r.

inż. dypl. Christian Kehrer (FH)  
Prüfstellenleiter  
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

inż. dypl. Robert Krippahl (FH)  
Prüfingenieur  
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

PTE Rosenheim GmbH  
ift Zentrum – Türen tore Sicherheit  
Geschäftsführer:  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Giet-Str. 7 – 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel. +49 (0)8031/261-0  
Fax +49 (0)8031/261-290  
www.pterosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14822  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 500 435 805  
BLZ 711 500 00

Jednostka certyf: nr: 0757  
Uznana jedn. PÜZ: BAY 18

DAP-PL0808.99